



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, 121 т/ф.: (861) 262-20-09

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Каневского района  
353730, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Резникова В.Ф., 50А т/ф.: (86164) 7-05-01, E-mail: 22-ogprn@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 196/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25 ИМЕНИ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО  
СОЮЗА БРАТЬЕВ ИГНАТОВЫХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ  
РАЙОН, индивидуальный номер налогоплательщика: 2334014743, адрес организации: 353700,  
Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, ул. Партизанская, 1Б

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической  
работы Каневского района Маракуша Алексея Сергеевича № 196 от «25» ноября 2021 года в  
период с «29» ноября 2021 года по «10» декабря 2021 года

инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Каневского  
района Христюк Дмитрием Александровичем, майором внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного  
пожарного надзора)

проведена выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

Директор - Дмитриенко Ирина Ивановна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей  
90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и  
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Обеспечить объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями)	п. 60. ППР в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479	19.07.2022	
2.	Оборудовать колпаками (рассеивателями) светильники в помещении кухни	п. 35 в) ППР в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479	19.07.2022	
3.	Провести категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений кухни,	п. 12 ППР в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479	19.07.2022	


	кладовой кухни, помещения мастерской (котельная, кладовые) с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны			
4.	Не допускать хранение горючего материала у электрощитов ближе 1 метра (мастерская)	п. 35 е) ППР в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479	19.07.2022	
5.	Оборудовать здания школы эвакуационным освещением на путях эвакуации, включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	п. 7.74 СНИП 23-05-95* п. 6.22 СНИП 21-01-97*	19.07.2022	
6.	Определить порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений в помещении кухни. Провести работы с составлением соответствующего акта и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (не реже 1 раза в год)	п. 43. ППР в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479	19.07.2022	
7.	Обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 на каждого дежурного.	п. 30. ППР в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479	19.07.2022	
8.	Обозначить направление движения к источникам противопожарного водоснабжения (гидранту) указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48. ППР в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479	19.07.2022	
9.	Обеспечить доступ к пожарному гидранту в любое время года.	п. 71. ППР в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479	19.07.2022	
10.	Оборудовать помещения мастерской автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ст. 54 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ	19.07.2022	
11.	Завести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 17 б), 30, 43, 48, 50, 54, 60, 412 ППР в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479	19.07.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор - Дмитриенко Ирина Ивановна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


10.12.21 

(дата, подпись)

Инспектор ОНД и ПР Каневского района

Христюк Д.А., майор внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.